



1. Iekšējās apdares dēļi 16*95 mm;
2. Koka brusa 60*40 mm stiprināta pie spārēm ar saplāksni 15 mm;
3. Koka latojums 25*40 mm;
4. Juta tvaikizolācijas plēve;
5. Fibrolīta plāksnes HUL 50 mm;
6. Siltumizolācija Ursa DF 37, 220 mm;
7. Rockwool Wenti-Rock pretvēja plāksnes, 30 mm;
8. Vēdināšanas sprauga 50 mm;
9. Saplāksnis 24 mm;
10. Koka sijas 50*150 mm (pēc būvstatikas aprēķiniem) un piespiedējlatas 40*40 mm;
11. Ruberoīds Orgkrovlia EPP apakšklājam, ruberoīds Orgkrovlia EKP virsklājam, Izoflex bitumena mastika.